



# SOCIETE PROTECTION INCENDIE

2251, Boulevard des termes – 06210 Mandelieu

Téléphone : 06.60.58.14.25

E-mail : societeprotectionincendie@gmail.com

**EXTINCTEURS - FORMATIONS - PLANS - SIGNALIQUES - ELECTRICITE**

**Rapports, Devis, Maintenance, Mises aux normes incendie et électrique, Rénovations**



BAAP



BAES  
BAEH



Pictogramme universel

- **Témoin de charge à leds**
- **Fond débrochable**
- **Points de fixation universels**
- **Livré avec pictogramme universel autocollant**

L'éclairage de sécurité doit permettre aux personnes d'accéder à l'extérieur en assurant la reconnaissance des obstacles et des changements de direction.

## Application

- Balisage des chemins d'évacuation

## Produits complémentaires

- Blocs autonomes technologie SATI
- Blocs autonomes anti-déflagrants
- Blocs portatifs





# SOCIETE PROTECTION INCENDIE

2251, Boulevard des termes – 06210 Mandelieu

Téléphone : 06.60.58.14.25

E-mail : societeprotectionincendie@gmail.com

**EXTINCTEURS - FORMATIONS - PLANS - SIGNALIQUES - ELECTRICITE**

**Rapports, Devis, Maintenance, Mises aux normes incendie et électrique, Rénovations**

## Caractéristiques techniques

Référence	BAAP	BAES	BAEH
Type	Anti-panique	Évacuation	Habitation
Application	Locaux recevant du public	Locaux recevant du public	Locaux à usage domestique
Indice de protection	IP 42	IP 42	IP 42
Lampes de secours	Incandescent	Incandescent	Incandescent
Tension d'alimentation	230 Vac / 50 Hz	230 Vac / 50 Hz	230 Vac / 50 Hz
Autonomie	1 heure	1 heure	5 heures
Flux lumineux	350 lumens	45 lumens	8 lumens
Consommation	23 mA	20 mA	20 mA
Temps de charge	24 heures	24 heures	24 heures
Témoin de charge	Leds	Leds	Leds
Classe	II	II	II
Pré-plaque	Débrochable avec trous de fixation tout entraxe	Débrochable avec trous de fixation tout entraxe	Débrochable avec trous de fixation tout entraxe
Conformité norme	NF C 71801	NF C 71800	NF C 71805
N° homologation	T07145 / 563421	T07145 / 563421	T07145 / 563421
Poids	182 g	720 g	720 g
Dimensions	L.336 x H.148 x P.75 mm	L.258 x H.120 x P.71 mm	L.258 x H.120 x P.71 mm



# SOCIETE PROTECTION INCENDIE

2251, Boulevard des termes – 06210 Mandelieu

Téléphone : 06.60.58.14.25

E-mail : societeprotectionincendie@gmail.com

**EXTINCTEURS - FORMATIONS - PLANS - SIGNALIQUES - ELECTRICITE**

**Rapports, Devis, Maintenance, Mises aux normes incendie et électrique, Rénovations**

## Télécommandes

Permet la mise au repos des équipements.  
Encombrement : 4 modules sur rail DIN



## Accessoires

